

附件

石家庄市桥西区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D047-HB	12月2日	石家庄	桥西区	留营街道办事处	石家庄西郊供热有限公司	桥西区石获南路1037号	现场检查并开展手工监测。存在问题：1. 二氧化硫、氮氧化物、烟尘仪量程过大；2. 现场标气浓度过大（599ppm）；3. 现场无校验（比对）记录；4. 速度场系数设置为1.0	对在正线设施进行整改，确保在线监测设施正常运行。	12月20日前